

「平成 21 年 7 月版 静岡県石油コンビナート等防災計画」

追補（平成 23 年 7 月現在）

静岡県石油コンビナート等防災計画の沿革

平成 23 年 7 月 時点修正等

静岡県石油コンビナート等防災本部 事務局

静岡県石油コンビナート等防災計画の沿革

平成 23 年 7 月現在

年 度	策定・改定状況
昭和 52 年度	静岡県石油コンビナート等防災計画 策定
昭和 54 年度	静岡県石油コンビナート等防災計画の改定 大規模地震対策に関する事項を追加
平成 2 年度	静岡県石油コンビナート等防災計画の改定 時点修正、資料編の増強
平成 6 年度	静岡県石油コンビナート等防災計画の改定 時点修正、資料編の増強
平成 16 年度	静岡県石油コンビナート等防災計画の改定 時点修正、資料編の増強
平成 20 年度	静岡県石油コンビナート等防災計画の改定 平成 18 年度に実施した「静岡県石油コンビナート等防災アセスメント調査」の結果に基づき、全面改訂
平成 21 年度	静岡県石油コンビナート等防災計画の改定 神奈川・静岡地区広域共同防災協議会が配備した、大容量泡放射システムの運用について規定
平成 22 年度	「静岡県石油コンビナート等防災計画」 追補 (平成 22 年 4 月現在)
平成 23 年度	「静岡県石油コンビナート等防災計画」 追補 (平成 23 年 7 月現在)

- (2) 関東東北産業保安監督部
  - 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、都市ガスの保安確保
- (2-2) 中部近畿産業保安監督部
  - 電気の保安確保
- (3) 国土交通省中部地方整備局
  - ア 道路施設対策等
  - イ 港湾施設対策等
- (4) 国土交通省中部運輸局
  - ア 鉄道事業者に対し、最寄駅等で停車した列車乗客の安全な避難誘導の指導
  - イ 運輸関係等業者に対し、迅速・正確な情報の伝達
  - ウ 緊急輸送に必要なトラック・バス等の車両及び船舶の配置の要請
  - エ 海上保安部と協力して海運事業者の応急措置の実施指導
- (5) 東京管区气象台（静岡地方气象台）
  - ア 県知事に対する東海地震予知情報の通報
  - イ 東海地震予知情報等の照会に対する応答と解説
  - ウ 異常現象に関する情報が市長から通報された場合、すみやかに気象庁に報告し、適切な措置を講ずること。
- (6) 第三管区海上保安本部（清水海上保安部）
  - ア 港内在泊船舶に対する東海地震予知情報の伝達
  - イ 湾内における船舶交通の入港制限、禁止
  - ウ 海水浴客等に対する情報伝達
  - エ 海上における治安の維持、海上交通の安全確保
  - オ 中部運輸局と協力して海運事業者の応急措置の実施指導

## 5 特定事業所

特定事業所等は、警戒宣言が発令された場合、緊急の保安措置を講ずるものとする。

また、東海地震注意情報を受けた場合には、警戒宣言の発令に備えて、緊急措置の実施準備・その他必要な措置を行なうものとする。

- (1) 特定防災施設等の管理強化及び防災組織の設置
- (2) 防災資機材の起動点検・数量等の確認及び搬出準備
- (3) 製造施設、貯蔵施設、用役施設等の点検・維持管理の徹底
- (4) 防災設備の点検
- (5) 緊急時の応急措置の徹底

3 石油コンビナート防災本部本部員・幹事名簿

資料編3 ページ

平成23年7月1日現在

本部長

静岡県知事

石災法第28条第4項による本部長職務代理者

静岡県副知事

区分	機 関 名	本 部 員	幹 事
28条 第5項 第1号	関東管区警察局	広域調整部長	災害対策官
	関東東北産業保安監督部	部長	保安課長
	中部地方整備局	局長	清水港湾事務所長 静岡国道工事事務所長
	清水海上保安部	部長	警備救難課長
	静岡労働局	局長	安全衛生課長
2号	陸上自衛隊第34普通科連隊	連隊長	第三科長
3号	静岡県警察本部	本部長	災害対策課長
4号	静岡県	副知事	—
		危機管理監	危機管理部理事 危機管理部消防保安課長
		企画広報部長	総務課長
		くらし・環境部長	総務監
		健康福祉部長	政策監
		経済産業部長	総務監
		交通基盤部長	政策監
		企業局長	経営課長
		清水港管理局長	港営課長
5号	静岡市	市長	防災対策課長
7号	静岡市消防局	消防長	警防課長
8号	清水地区石油コンビナート等特別防災区域協議会	会長	鈴与(株) 袖師埠頭事業部長
	清水地区石油コンビナート等特別防災区域協議会	副会長	東燃ゼネラル石油(株) 環境安全課長
9号	中部運輸局静岡運輸支局	支局次長	首席運輸企画専門官
	静岡地方気象台	台長	防災業務課長
	東海旅客鉄道(株)静岡支社	支社長	総務課長
	日本赤十字社静岡支部	事務局長	事業推進課長

## 4 防災関係機関一覧表

資料編4 ページ

機関名	担当部課	電話番号 (内線) FAX 番号 (内線)	夜間・休日の 連絡先 (内線)	住 所
総務省消防庁	特殊災害室	03-5253-7528 03-5253-7538	03-5253-7777 03-5253-7553	〒100-8927 東京都千代田区霞ヶ関 2-1-2
経済産業省	原子力安全・保安院 保 安 課	03-3501-1706 03-3501-2357	03-5253-7777 03-5253-7553	〒100-8986 東京都千代田区霞ヶ関 1-3-1
関東管区警察局	広域調整部 広域調整第二課	048-600-6000 048-601-5022	048-600-6000	〒330-9726 埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1
関東経済産業局	総務企画部 総 務 課	048-600-0211 048-601-1310	048-600-0211	〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1
関東東北産業保安 監督部	保 安 課	048-600-0294 048-601-1317	090-2665-3109	〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1
中部近畿産業保安 監督部	電力安全課	052-951-2817 052-951-9802	080-5471-7239	〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸 2-5-2
中部地方整備局	企画部防災課	052-953-8357 052-953-8362	052-953-8256 (災害対策時)	〒460-8514 愛知県名古屋市中区三ノ丸 2-5-1
中部地方整備局	清水港湾事務所	054-352-4149 054-353-3072		〒424-0922 静岡市清水区日の出町 7-2
	静岡国道事務所	054-250-8906 054-252-5809	054-250-8906 054-252-5809	〒420-0054 静岡市葵区南安倍 2-8-1
静岡地方気象台	防災業務課	054-282-3521 054-287-8304	054-282-3521 054-287-8304	〒422-8006 静岡市駿河区曲金 2-1-5
清水海上保安部	警備救難課	054-353-0118 054-353-7118	054-353-0118	〒424-0922 静岡市清水区日の出町 9-1
静岡労働局	安全衛生課	054-254-6314 054-221-7038		〒420-8639 静岡市葵区追手町 9-50
陸上自衛隊 第34普通科連隊	第 3 科	0550-89-1310 (273) 0550-89-1310 (489)	0550-89-1310 (301・302)	〒412-0048 御殿場市板妻 40-1
日本赤十字社 静岡県支部	事業推進課	054-252-8131 054-254-5830		〒420-0853 静岡市葵区追手町 44-17
中部運輸局静岡運 輸支局 (清水庁舎)	運航担当	054-352-0175 054-355-0432		〒424-0922 静岡市清水区日の出町 9 番 1 号
東海旅客鉄道(株) 静岡支社	管理部総務課	054-284-2319 054-280-0022	054-284-2226 輸送指令	〒420-0851 静岡市葵区黒金町 4
静 岡 県	危機管理部 消防保安課	054-221-2076 054-221-3327	054-221-2072 054-221-3252	〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6
清水港管理局	港 営 課	054-353-2208 054-353-0380		〒424-0922 静岡市日の出町 9-25
静岡県警察本部	災害対策課	054-271-0110 (4906~4910)	054-271-0110	〒420-8610 静岡市葵区追手町 9-6
清水警察署	警 備 課	054-366-0110	054-366-0110	〒424-0014 静岡市清水区天王町南 1-35

静岡市経営管理局 危機管理部	防災対策課	054-221-1241 054-221-5783	054-254-2146	〒420-8602 静岡市葵区追手町 5-1
静岡市消防局 警防部	警防課	054-255-9707 054-255-9734	054-255-9700 054-255-9731	〒420-0853 静岡市葵区追手町 6-2

## 第2 石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所一覧

資料編 14～18, 20, 21, 28, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 41 ページ

事業所No. 1

事業所の概要	特 定 事 業 所 名		東燃ゼネラル石油(株)清水油槽所	
	事 業 所 区 分		第1種	
	事 業 所 所 在 地		静岡県清水区袖師町1900	
	敷 地 面 積		605,446m <sup>2</sup>	
	業 態		石油製品の物流	
	主 要 製 品		ガソリン、灯油、軽油、重油	
	連 絡 先		勤務時間内	054-371-9702
		勤務時間外	054-371-9709	
貯蔵・取扱量等	石 油	貯 蔵 量	428,966	kl
		取 扱 量	231,840	kl
		合 計	660,806	kl
	高圧ガスの処理量		0	Nm <sup>3</sup>
	石油以外の第4類危険物貯蔵取扱量		0	kl
	第4類危険物以外の危険物貯蔵取扱量		0	t
	可燃性固体類当の貯蔵取扱量(液体)		0	m <sup>3</sup>

危険物屋外タンク貯蔵所一覧

タンク番号	危険物等の種類	容量(kl)	屋根形式	内径(m)×高さ(m)	備考
1	2石 灯油	46,985	浮屋根	55.00×21.97	
2	2石 灯油	47,490	浮屋根	58.200×20.095	
3	3石 重油	11,527	固定	36.61×13.14	休止中
4	1石 ナフサ	22,760	浮屋根	46.560×15.265	休止中
5	2石 灯油	12,807	浮屋根	36.662×14.600	
7	2石 軽油	52,100	浮屋根	58.2×21.8	
8	1石 ガソリン	52,100	浮屋根	58.2×21.8	
9	2石 軽油	52,100	浮屋根	58.2×21.8	
10	2石 軽油	52,100	浮屋根	58.2×21.8	
11	3石 重油	8,313	固定	31.000×13.782	
12	3石 重油	8,313	固定	31,000×13.782	
13	3石 重油	8,000	固定	31.000×13.782	
5002	1石 ガソリン	4,628	浮屋根	23.28×13.72	休止中
5003	1石 ガソリン	4,628	浮屋根	23.28×13.72	
5004	1石 ガソリン	4,628	浮屋根	23.28×13.72	



5005	2石 軽油	3,984	固定	25.2×10.68	
5006	3石 重油	3,994	固定	25.2×10.7	
3002	1石 廃油	2,610	浮屋根	22.00×9.50	
3003	2石 灯油	2,617	浮屋根	21.350×9.925	
3004	1石 ガソリン	2,412	浮屋根	19.400×10.737	休止中
3005	2石 灯油	2,657	浮屋根	17.440×13.755	休止中
3006	2石 灯油	2,657	浮屋根	17.440×13.755	
2003	1石 廃油	1,583	浮屋根	15.512×10.660	休止中
2004	3石 重油	1,595	固定	15.522×10.701	
2005	3石 重油	1,595	固定	15.522×10.701	
2006	3石 重油	1,595	固定	15.522×10.701	
2007	1石 ガソリン	1,788	浮屋根	17.460×9.924	
2008	1石 ナフサ	1,758	浮屋根	16.460×10.687	休止中
2010	3石 重油	1,793	固定	16.490×10.726	休止中
2011	1石 ナフサ	1,811	浮屋根	15.300×12.235	休止中
2012	1石 ナフサ	1,811	浮屋根	15.300×12.235	休止中
2013	1石 ガソリン	1,650	浮屋根	13.560×13.700	
601	3石 重油	650	固定	9.670×9.155	休止中
502	3石 重油	461	固定	9.30×7.44	休止中
503	2石 金属圧延油	460	固定	9.300×7.345	
505	2石 金属圧延油	461	固定	9.300×7.365	
506	2石 SK3040	462	固定	9.300×7.345	休止中
56	2石 クマリン	15	固定	2.5×3.3	
55	2石 クマリン	5	固定	2.5×1.1	
51	3石 重油	46	固定	3.330×5.878	
D-90	2石 添加剤	3	円筒横型	1.070×胴長 3.350	
D-91	2石 添加剤	2	円筒横型	0.915×胴長 3.050	
JP-04 ドレン タンク	1石 JP-4	3	固定	1,500×1,820	

16 ページ : 白紙



事業所の概要	特定事業所名	清水エル・エヌ・ジー(株) 袖師基地		
	事業所区分	第1種 レイアウト		
	事業所所在地	静岡市清水区袖師町1900		
	敷地面積	122,646m <sup>2</sup>		
	業態	石油卸売業		
	主要製品	都市ガス		
	連絡先	勤務時間内	054-367-3511	
勤務時間外		054-367-3512		
貯蔵・取扱量等	石油	貯蔵量	20	kl
		取扱量	0	kl
		合計	20	kl
	高圧ガスの処理量	74,375,689		Nm <sup>3</sup>
	石油以外の第4類危険物貯蔵取扱量	0	kl	
	高圧ガス貯蔵能力	167,659.8		t
	可燃性固体類当の貯蔵取扱量(液体)	0	m <sup>3</sup>	

危険物屋外タンク貯蔵所一覧表

タンク番号	危険物等の種類	容量(kl)	屋根形式	内径(m)×高さ(m)	備考
F0-1T1	2石 軽油	16	固定	2.8×2.8	

高圧ガス貯蔵所一覧表

タンク番号	危険物等の種類	容量(t)	設置形式	内径(m)×高さ(m)	備考
1T	LNG(メタン)	40,290	地下式貯槽	58×31.4	
2T	LNG(メタン)	45,830	地下式貯槽	58×35.7	
3T	LNG(メタン)	78,100	地下式貯槽	72×40	
LPT1	LPG(プロパン)	554.45	球形	14×17	
LPT2	LPG(プロパン)	554.45	球形	14×17	
LPT3	LPG(プロパン)	1,097.75	球形	17.1×22.7	
LPT4	LPG(プロパン)	1,097.75	球形	17.1×22.7	
Q-T1	LPG(プロパン)	60	円筒横置型	3.5×5.2	
Q-T2	LPG(プロパン)	60	円筒横置型	3.5×5.2	
NG-T1	液体窒素	15.4	円筒横置型	2.7×7.5	

事業所No. 3

事業所の概要	特定事業所名		ジャパンオイルネットワーク(株)清水油槽所		
	事業所区分		第1種 レイアウト		
	事業所所在地		静岡県清水区横砂2252-1		
	敷地面積		21,487m <sup>2</sup>		
	業態		その他のサービス業(石油卸売業)		
	主要製品		ガソリン、灯油、軽油、重油、プロパン、ブタン		
	連絡先		勤務時間内	054-367-1107	
		勤務時間外	054-365-4151		
貯蔵・取扱量等	石油	貯蔵量	36,812	kl	
		取扱量	11,000	kl	
		合計	47,812	kl	
	取扱量等	高圧ガスの処理量		1,716,419	Nm <sup>3</sup>
		石油以外の第4類危険物貯蔵取扱量		0	kl
		第4類危険物以外の危険物貯蔵取扱量		0	t
		可燃性固体類当の貯蔵取扱量(液体)		0	m <sup>3</sup>

危険物屋外タンク貯蔵所一覧

タンク番号	危険物等の種類	容量(kl)	屋根形式	内径(m)×高さ(m)	備考
1	3石 重油	2,701	固定	14.630×18.290	
2	3石 重油	2,701	固定	14.630×18.290	
3	3石 重油	4,702	固定	19.510×18.290	
4	1石 ガソリン	1,369	固定	12.190×13.758	
5	1石 ガソリン	1,369	固定	12.190×13.758	
6	1石 ガソリン	244	固定	6.100×9.142	
7	2石 軽油	1,704	固定	12.190×16.632	
8	1石 ガソリン	834	固定	9.145×13.608	
9	2石 軽油	244	固定	6.100×9.072	休止中
10	2石 軽油	1,897	固定	12.190×18.290	
11	2石 軽油	3,341	固定	14.630×22.100	
12	3石 重油	4,762	固定	19.510×18.490	
13	2石 灯油	1,718	固定	12.190×16.780	
14	1石 ガソリン	4,085	固定	17.070×20.250	
15	2石 灯油	2,411	固定	14.630×16.565	
16	1石 ガソリン	1,365	固定	12.190×13.760	
17	2石 灯油	1,365	固定	12.190×13.760	

## 高圧ガス貯蔵所一覧表

タンク 番号	危険物等の種類	容量 (t)	屋根形式	内径 (m) ×高さ (m)	備考
1	LPG (プロパン)	600	球形	14.21×14.21	
2	LPG (ブタン)	450	球形	12.41×12.41	



事業所No. 7

事業所の概要	特定事業所名		鈴与(株) ガスターミナル	
	事業所区分		第2種	
	事業所所在地		静岡県清水区横砂 2252-12	
	敷地面積		6,716m <sup>2</sup>	
	業態		普通倉庫業	
	主要製品		LPG	
	連絡先		勤務時間内	054-365-7343
		勤務時間外	054-365-4151	
貯蔵・取扱量等	石油	貯蔵量	0	kl
		取扱量	0	kl
		合計	0	kl
	高圧ガスの処理量		1,866,327	Nm <sup>3</sup>
	石油以外の第4類危険物貯蔵取扱量		0	kl
	第4類危険物以外の危険物貯蔵取扱量		0	t
	可燃性固体類当の貯蔵取扱量(液体)			m <sup>3</sup>

高圧ガス貯蔵所一覧表

タンク番号		容量(t)	屋根形式	直径	備考
1	LPガス(プロパン)	500	球形	13.2m	
2	LPガス(プロパン)	500	球形	13.2m	
3	LPガス(ブタン)	600	球形	13.2m	



事業所の概要	特定事業所名		カメイ(株)清水油槽所	
	事業所区分		第2種	
	事業所所在地		静岡市清水区袖師飛島1972	
	敷地面積		730.8m <sup>2</sup>	
	業態		石油製品卸売業	
	主要製品		重油	
	連絡先		勤務時間内	054-365-8347
		勤務時間外	054-365-0313	
貯蔵・取扱量等	石油	貯蔵量	940	kl
		取扱量	190	kl
		合計	1,130	kl
	高圧ガスの処理量		0	0
	石油以外の第4類危険物貯蔵取扱量		0	0
	第4類危険物以外の危険物貯蔵取扱量		0	0
	可燃性固体類当の貯蔵取扱量(液体)		0	0

## 危険物屋外タンク貯蔵所一覧


タンク番号		容量(t)	屋根形式	直径	備考
1	3石 A重油	490	固定	8.710×10.670	
2	3石 A重油	450	固定	7.750×10.600	

事業所の概要	特定事業所名		日本鯉鮪漁業協同組合連合会 清水油槽所	
	事業所区分		第2種	
	事業所所在地		静岡市清水区島崎町173-4	
	敷地面積		773.61m <sup>2</sup>	
	業態		油槽所	
	主要製品		重油	
	連絡先		勤務時間内	054-628-3230
			080-5889-4054	
勤務時間外			054-627-6888	
貯蔵・取扱量等	石油	貯蔵量	1,230	kl
		取扱量	80	kl
		合計	1,310	kl
	高圧ガスの処理量		0	Nm <sup>3</sup>
	石油以外の第4類危険物貯蔵取扱量		0	kl
	第4類危険物以外の危険物貯蔵取扱量		0	t
	可燃性固体類当の貯蔵取扱量(液体)		0	m <sup>3</sup>

## 危険物屋外タンク貯蔵所一覧

タンク番号	危険物等の種類	容量(kl)	屋根形式	内径(m)×高さ(m)	備考
1	3石 重油	1,230	固定	11.62×13.67	

日本製鋼所協同組合連合会 清水油槽所



埋設配管  
埋設管  
埋設管


避難路

事業所No. 12

事業所の概要	特定事業所名		合同酒精(株)清水工場	
	事業所区分		第2種	
	事業所所在地		静岡市清水区横砂南町2-1	
	敷地面積		39,898m <sup>2</sup>	
	業態		蒸留酒・混成酒製造業	
	主要製品		アルコール	
	連絡先		勤務時間内	054-366-1153
勤務時間外			054-366-1151	
貯蔵・取扱量等	石油	貯蔵量	110	kl
		取扱量	19	kl
		合計	129	kl
	高圧ガスの処理量		0	Nm <sup>3</sup>
	石油以外の第4類危険物貯蔵取扱量		6,645	kl
	第4類危険物以外の危険物貯蔵取扱量		0	t
	可燃性固体類当の貯蔵取扱量(液体)		0	m <sup>3</sup>

危険物屋外タンク貯蔵所一覧

タンク番号	危険物等の種類	容量(kl)	屋根形式	内径(m)×高さ(m)	備考
1	アルコール	950	固定	10.750×11.350	
2	アルコール	950	固定	10.750×11.350	
3	アルコール	490	固定	7.750×11.220	
4	アルコール	490	固定	7.750×11.220	
100	アルコール	490	固定	9.670×7.889	
101	アルコール	330	固定	10.000×4.820	
102	アルコール	320	固定	10.000×4.820	
111	アルコール	100	固定	5.000×5.700	
112	アルコール	100	固定	5.000×5.700	
113	アルコール	100	固定	5.000×5.700	
1001	アルコール	490	固定	9.670×7.889	
1003	アルコール	490	固定	9.670×7.889	
1004	アルコール	200	固定	7.000×6.161	
1005	アルコール	590	固定	9.300×9.170	
	3石 重油	110	固定	5.400×5.400	



合同酒精株式会社 第一工場


事業所の概要	特定事業所名		和信化学工業(株)	
	事業所区分		第2種	
	事業所所在地		静岡市清水区袖師町1460	
	敷地面積		18,800m <sup>2</sup>	
	業態		塗料製造業	
	主要製品		合成樹脂塗料・溶剤	
	連絡先		勤務時間内	054-365-3111
勤務時間外			054-365-3111	
貯蔵・取扱量等	石油	貯蔵量	1,042	kl
		取扱量	54	kl
		合計	1,096	kl
	高压ガスの処理量		0	Nm <sup>3</sup>
	石油以外の第4類危険物貯蔵取扱量		37	kl
	第4類危険物以外の危険物貯蔵取扱量		13	t
	第5類危険物(硝化綿)		12,000	kg
	可燃性固体類の貯蔵取扱量(液体)		0	m <sup>3</sup>

## 危険物地下タンク貯蔵所一覧

タンク番号	危険物等の種類	容量(kl)	形式	内径(m)×高さ(m)	備考
A-1	アルコール類 メタノール	17	地下式	1.9×6.1	
A-2	2石 ソルフィット	17	地下式	1.9×6.1	
B-1	2石 ブタノール	14	地下式	1.9×5.5	
B-2	2石 R-150	14	地下式	1.9×5.5	
C-1	1石 酢酸エチル	24	地下式	2.4×5.3	
C-2	1石 MEK	24	地下式	2.4×5.3	
D-1	2石 PMA	20	地下式	2.4×4.1	
D-2	2石 XL	20	地下式	2.4×4.1	
D-3	2石 ISO BUAC	20	地下式	2.4×4.1	
E	1石 TL	30	地下式	2.4×6.5	
F	1石	30	地下式	2.0×9.7	休止中
G	1石	30	地下式	2.4×6.5	休止中
H	3石 重油	6	地下式	1.4×4.0	
J-1	1石	60	地下式	2.9×9.0	休止中
J-2	2石	60	地下式	2.9×9.0	休止中
K	2石	30	地下式	2.4×6.5	休止中

事業所No. 13

タンク 番号	危険物等の種類	容量 (kl)	形 式	内径 (m) ×高さ (m)	備考
Y-1	1石 酢酸エチル	30	地下式	2.4×6.5	
Y-2	1石 アセトン	30	地下式	2.4×6.5	
Y-3	2石 酢酸ブチル	30	地下式	2.4×6.5	
Y-4	アルコール類 IPA	30	地下式	2.4×6.5	



現況配置図 1:800

Title		Subject		Scale		Date		Sheet	
現況配置図		和信化学工業株式会社 本社工場		1:800 (A3版)		2010.04.30		1/4	
								A	



### 第3 石油コンビナート等防災体制の現況

資料編 44～45, 48～49 ページ

## 2 自衛防災組織、共同防災組織の防災資機材等一覧表

	防災要員	大型化学消防車	大型高所放水車	泡原液搬送車	大型化学高所放水車	普通消防車	普通高所消防車
	人	台	台	台	台	台	台
東燃ゼネラル石油(株) 清水油槽所	18	1	1	1			
清水エル・エヌ・ジー(株) 袖師基地	20					1	
ジャパンオイルネットワーク(株) 清水油槽所	11						
鈴与(株) ケミカルセンター	2						
鈴与(株) 袖師油槽所	2						
鈴与(株) 袖師メタノールセンター	2						
鈴与(株) ガスターミナル	2						
カメイ(株) 清水油槽所	2						
日本鯉鮪漁業協同組合連合会	3						
(株) 丸三商事 (休止中)	-						
静岡県漁業協同組合連合会清水給油所	2						
合同酒精(株) 清水工場	22						
和信化学工業(株)	12						
清水地区共同防災協議会	25				1		
合 計	123	1	1	1	1	1	

平成 23 年 4 月 1 日現在

可搬式放水銃	可搬式放水泡	耐熱服	空気呼吸器	消火薬剤（上段 3 %、下段 6 %）				オイルフェンス	オイルフェンス展開船
				タンパク系	界面活性剤	水成膜	水溶性泡消火		
基	基	着	個	㍓	㍓	㍓	㍓	m	隻
2	4	3	1			61,000		2,080	1
2		2	3						
		2	1	7,800				540	
							9,600	200	
				7,560				380	
							20,000		
				400					
				600					
				600					
2	1	2	2		11,160			540	1
6	5	9	7	9,400 7,560	11,160	61,000	29,600	3,740	2

#### 4 防災関係機関の防災資機材等一覧表

	消防職員	大型化学消防車	大型高所放水車	泡原液搬送車	甲種普通化学消防車	普通消防車	可搬式放水砲	耐熱服	空気呼吸器
	人	台	台	台	台	台	基	着	基
静岡市消防局	760	1	1	1	6	30		33	261
静岡県危機管理部 (内、静岡市貸与)									
合 計	760	1	1	1	6	30		33	261

平成 23 年 4 月 1 日現在

消火薬剤（上段 3%、下段 6%）				オイルフェンス	オイルフェンス展開船	巡視船	作業船	油処理剤	オイルマット	油ゲル化剤
タンパク系	界面活性剤	水成膜	水溶性泡消火							
㍩	㍩	㍩	㍩	m	隻	隻	隻	㍩	kg	kg
	46,800	900	5,900							
		54,260		300 (300)						
	46,800	55,160	5,900	300						