

防 原 第 99 号

平成 16 年 12 月 10 日

中部電力株式会社

浜岡原子力総合事務所長 池田 紘一 様

静岡県防災局長 杉山 栄一

浜岡原子力発電所における品質管理の徹底について(要請)

本日、貴社から、浜岡原子力発電所 4 号機シュラウドのひび割れについて、前回の定期点検中に実施し健全性評価の基礎とした超音波探傷試験のデータに一部記載ミスがあった旨の報告がありました。

かかる事態は、貴社が公表した試験結果データ等の信頼性のみならず、貴社の品質管理の在り方について、県民の信頼を揺るがしかねないものであり、誠に遺憾であります。

今回の事態について、責任を持って再発防止対策を講じるとともに、品質管理の徹底を図るよう強く要請します。