

＜点検実施状況（一覧表）＞

118 令和5年12月25日

4号機 原子炉建屋内浸水防護対策の強化

＜点検の記録＞

2023年12月25日

中部電力では新規制基準を踏まえ、津波に対する建屋内への浸水防護対策を強化しています。

今回は、上記の機能強化として、原子炉建屋の空調ダクト貫通部2箇所浸水防止ダンパを新たに設置したため、当該設備について書類点検と据付け状況等の現場点検を行いました。

点検の結果、中部電力の計画どおり実施されていることを確認しました。



浸水防止ダンパ据付け状況の点検の様子