

# 下水道だより

第23号  
発行年月日  
2021年8月26日  
作成  
沼津土木事務所 下水道課

静岡県が設置・管理している「狩野川流域下水道」には、狩野川西部浄化センター（沼津市原）と狩野川東部浄化センター（函南町間宮）があり、各浄化センターでは汚れた水をきれいにして川に放流しています。

「下水道だより」では、各浄化センターでの放流水の水質についてご報告します。

## ○狩野川西部浄化センター

項目 \ 年月	R3.6月 平均値	R3.7月 平均値	R2年度 年平均値	放流水質基準 (下水道法)
pH	6.3	6.3	6.4	5.8-8.6
BOD(mg/L)	4.8	3.6	3.8	15以下
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	30未満	30未満	30未満	3000以下

## ○狩野川東部浄化センター

項目 \ 年月	R3.6月 平均値	R3.7月 平均値	R2年度 年平均値	放流水質基準 (下水道法)
pH	6.4	6.4	6.4	5.8-8.6
BOD(mg/L)	4.1	3.8	3.9	15以下
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )	30未満	30未満	30未満	3000以下

\* BOD：水の汚れ（有機物）の指標

\* 大腸菌群数：処理施設の浄化効果、処理後の水の衛生上の安全度を知るための指標

## 9月1日は防災の日！ 災害時のトイレ事情

災害時、断水や停電、下水道や浄化槽の損壊によって、水洗トイレは使えなくなります。ご家庭での防災グッズには、災害用トイレ（携帯トイレ・簡易トイレ等）や手洗いの代わりに使えるウェットティッシュなどの衛生用品も必要です。



東日本大震災の時、三日以内に避難所へ仮設トイレが設置された自治体は3割程度だったそうです。OK  
備えあれば憂いなし！



国土交通省「災害時のトイレ、どうする？」参照

○問合せ先：沼津土木事務所 下水道課

狩野川西部浄化センター班 ☎055(968)2623

狩野川東部浄化センター班 ☎055(978)7517