

### 地震・異常気象時現場点検報告書について

台風15号は、静岡県各地に甚大な被害をもたらしました。自宅が被災された方もいた中、一早く工事現場に行き近隣住民と協力し現場付近の復旧活動や工事現場の復旧作業に当たって頂きましてありがとうございます。

台風が接近する気象予報がでた場合、地震・異常気象時現場点検報告書を設備課宛にメールで事前に、飛散防止対策等をした上で事前報告頂きますようお願いいたします。

工事現場地域の津波及び河川氾濫のハザードマップを確認し、あらかじめ被害が想定されている地域においては、仮設物等の資材が水損、散乱しないよう対策をお願いいたします。現場作業中に災害が発生、または発生するおそれのある場合に、その危険から命を守るため、緊急避難場所の確認をお願いいたします。

### 3R（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間について

10月は、リデュース、リユース、リサイクル月間です。建築現場から出る産業廃棄物を減らし、使える物は再利用やリサイクルする等、ごみの削減をお願いいたします。

### 納期遅れについて

受注中止や納期遅れが出ている機器が発生しております。例年より納期が遅れている機器等ありましたら情報提供をお願いいたします。

### 事故報告

設備課発注工事において、コア抜き作業中コンクリートに埋設されていた電線管と電線を切断する工事事故が発生し、これにより施設が一時停電いたしました。コア抜きする際に、レーダー探査では発見が難しい場合もあることから、過去図面の確認、高性能なレーダー探査機器を選定する等、対策をお願いいたします。また、設備課では非破壊探査は、床は放射線透過検査（以下、X探査）、壁はレーダー探査を標準としております。床がX探査となっていない場合や壁で配線等がありそうな個所においては、事前に監督員と相談の上、X探査に変更する等して下さい。ここ数カ月の間で、物損事故が多発しており、施設の物を破損させる工事報告が上がってきております。お気を付けください。

令和4年度 工事無事故メーター  
26日間無事故(9月4日~9月30日)

毎月第2第4土曜日は一斉休工！

“ふじ丸デー”

10月8日、22日 11月12日、26日

予定

[新型コロナウイルス]

BA.5 医療ひっ迫注意報発令中 10月1日~

全国労働衛生週間（厚生労働省）

10月1日~10月7日

新型コロナウイルス感染症

国評価レベル2（警戒を強化すべきレベル）

医療ひっ迫注意報

※工事事故、コロナ感染の疑いがありましたら休日・夜間関係なく、担当監督員に報告をお願いいたします。