

<第 130 回現場点検の記録>

- ・実施日

令和 8 年 10 月 23 日

- ・点検内容

今回は、燃料プール冷却浄化系機器や予熱除去系機器などで発生する熱を除去するため、熱交換器に海水を供給するための設備であり、原子炉停止時においても機能維持が要求される原子炉機器冷却海水ポンプの電動機について、書面にて点検記録の確認及び現地確認をしました。

点検対象設備について、計画どおりに保守点検及び維持管理が行われており、安全対策が図られていることを確認しました。



<写真：原子炉機器冷却海水ポンプの電動機を確認している様子>