

水道水質検査結果報告書（3）

[基準(健康・性状)]

令和7年9月分

駿豆水道

採 水 箇 所			八幡取水場	着水井	浄水池出口	三島調整池
採 水 月 日			9月2日	9月2日	9月2日	9月2日
時 刻			10:01	9:24	9:12	10:27
採 水 者			江東微生物研究所	江東微生物研究所	江東微生物研究所	江東微生物研究所
天 気	前日・当日		晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気 温	℃		30.8	31.2	31.2	31.2
水 温	℃		16.8	17.0	17.1	16.5
残 留 塩 素	0.1mg/L以上		－	－	0.3	0.3
項 目						
1	一般細菌	100/ml以下	22	14	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	<0.001	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	<0.001	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	－	<0.001	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.73	0.74	0.74	0.74
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	<0.1	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	<0.0002	－
15	1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	<0.005	－
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	<0.001	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	<0.001	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	<0.001	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	<0.001	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	<0.001	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	<0.06	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	－	<0.002	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	－	<0.001	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	<0.003	－
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	－	－	<0.001	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	<0.001	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	－	<0.001	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	<0.003	－
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	－	<0.001	－
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	－	－	<0.001	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	－	<0.008	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	0.04	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.7	8.1	8.0	8.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	5.5	5.7	5.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46	47	47	46
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	125	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	<0.02	－
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	－
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	<0.000001	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	<0.002	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	<0.0005	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	－	－	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備 考			基準評価対象外	基準評価対象外		

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和7年9月分

駿豆水道

採水箇所			第1函南	第2函南	第3函南	第4函南
採水月日						9月2日
時刻						11:34
採水者						江東微生物研究所
天	気	前日・当日				晴・晴
気	温	℃				31.0
水	温	℃				18.2
残	留	塩素	0.1mg/L以上			0.3
項目						
1	一般細菌	100/ml以下				0
2	大腸菌	検出されないこと				不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				—
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.74
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				—
15	1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下				—
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				—
21	塩素酸	0.6mg/L以下				—
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				—
23	クロロホルム	0.06mg/L以下				—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				—
26	臭素酸	0.01mg/L以下				—
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				—
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下				—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				—
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下				5.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				47
40	蒸発残留物	500mg/L以下				—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				—
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				—
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				—
45	フェノール類	0.005mg/L以下				—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下				<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下				7.7
48	味	異常でないこと				異常なし
49	臭気	異常でないこと				異常なし
50	色度	5度以下				<0.5
51	濁度	2度以下				<0.1
備考						

水道水質検査結果報告書（3）

[基準(健康・性状)]

令和7年9月分

駿豆水道

採 水 箇 所			熱海調整池	相ノ原		
採 水 月 日			9月2日	9月2日		
時 刻			12:19	12:00		
採 水 者			江東微生物研究所	江東微生物研究所		
天 気	前日・当日		晴・晴	晴・晴		
気 温	℃		31.3	32.0		
水 温	℃		18.8	21.5		
残 留 塩 素	0.1mg/L以上		0.3	0.3		
項 目						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.71	0.73		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002		
15	1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下	—	<0.005		
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.001		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.001		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.001		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	<0.001		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001	0.012		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.1	8.0		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.7	5.8		
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	47	47		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	129		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001		
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.002		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3		
47	pH	5.8以上8.6以下	7.6	7.7		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5		
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1		
備 考						