

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年8月分

駿豆水道

採水箇所			八幡取水場	着水井	浄水池出口	三島調整池
採水月日			8月4日	8月4日	8月4日	8月4日
時刻			10:32	9:05	9:25	11:07
採水者			静環検査センター	静環検査センター	静環検査センター	静環検査センター
天気		前日・当日	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴
気温		℃	27.5	27.8	27.8	29.3
水温		℃	16.1	16.0	16.9	16.0
残留塩素		0.1mg/L以上	—	—	0.30	0.30
項目						
1	一般細菌	100/ml以下	22	9	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	0.7	0.7	0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06	<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	<0.1	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	<0.0002	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	<0.0005	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005	—	<0.000005	—
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	<0.06	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	<0.006	—
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	<0.003	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	<0.01	—
27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	<0.01	—
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	<0.003	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	<0.003	—
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	<0.009	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	<0.008	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	0.03	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11	9.0	9.1	9.1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.8	5.7	6.0	5.9
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	48	49	49	49
41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	110	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	<0.02	—
43	ジオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	—
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	—
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—
46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.5
49	味	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考			基準評価対象外	基準評価対象外		

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年8月分

駿豆水道

採水箇所			第1函南	第2函南	第3函南	第4函南
採水月日						8月4日
時刻						12:26
採水者						静環検査センター
天気	気温	前日・当日				曇・晴
気温	水温	℃				28.0
水温	水温	℃				17.9
残留塩素		0.1mg/L以上				0.28
項目						
1	一般細菌	100/ml以下				0
2	大腸菌	検出されないこと				不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				—
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.8
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.06
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				—
15	1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下				—
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				—
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下				—
21	ベンゼン	0.01mg/L以下				—
22	塩素酸	0.6mg/L以下				—
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				—
24	クロロホルム	0.06mg/L以下				—
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				—
27	臭素酸	0.01mg/L以下				—
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				—
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				—
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下				—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.02
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9.2
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<0.005
39	塩化物イオン	200mg/L以下				5.9
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				49
41	蒸発残留物	500mg/L以下				—
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				—
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				—
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				—
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				—
46	フェノール類	0.005mg/L以下				—
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下				<0.3
48	pH	5.8以上8.6以下				7.5
49	味	異常でないこと				異常なし
50	臭気	異常でないこと				異常なし
51	色度	5度以下				<0.5
52	濁度	2度以下				<0.1
備考						

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年8月分

駿豆水道

採水箇所			熱海調整池	相ノ原		
採水月日			8月4日			
時刻			12:58			
採水者			静環検査センター			
天気	気	前日・当日	曇・晴			
気	温	℃	27.8			
水	温	℃	19.0			
残留塩素		0.1mg/L以上	0.24			
項目						
1	一般細菌	100/ml以下	0			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—			
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.07			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—			
15	1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下	—			
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—			
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	—			
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—			
22	塩素酸	0.6mg/L以下	—			
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—			
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—			
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—			
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—			
27	臭素酸	0.01mg/L以下	—			
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—			
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—			
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—			
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—			
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—			
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01			
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.02			
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.2			
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005			
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.0			
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	50			
41	蒸発残留物	500mg/L以下	—			
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—			
43	ジオスミン	0.00001mg/L以下	—			
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—			
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—			
46	フェノール類	0.005mg/L以下	—			
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3			
48	pH	5.8以上8.6以下	7.5			
49	味	異常でないこと	異常なし			
50	臭気	異常でないこと	異常なし			
51	色度	5度以下	<0.5			
52	濁度	2度以下	<0.1			
備考						