

令和5年4月分

榛南水道

採水箇所		1号井	2号井	3号井	4号井
採水月日		4/11	4/11	4/26	4/11
時刻		9:53	9:38	9:05	9:26
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴
気温	℃	20.2	22.0	14.9	22.2
水温	℃	15.8	16.0	15.5	15.9
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.8	19	7.2
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.006	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.1	15	3.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	94	120	93
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.4
48	味	異常でないこと	-	-	-
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考					

令和5年4月分

榛南水道

採水箇所		5号井	6号井	榛南浄水場着水井
採水月日		4/11	4/11	4/11
時刻		10:42	10:31	10:05
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温	℃	25.3	21.6	18.6
水温	℃	15.9	15.5	16.0
残留塩素	0.1mg/L以上			
項目				
1	一般細菌	100/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.0	7.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	3.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	4.7
40	蒸発残留物	500mg/L以下	100	110
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	-	-
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1
備考				

令和5年4月分

榛南水道

採水箇所		榛南浄水場浄水池	竜眼山調整池	地頭方調整池	御前崎市受水点
採水月日		4/11	4/11	4/11	4/11
時刻		10:15	11:21	13:22	13:48
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温	°C	18.6	20.9	20.8	23.0
水温	°C	16.0	16.2	17.3	17.1
残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.38	0.36	0.38
項目					
1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.0	9.2	9.3
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	4.9	5.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	120	95	110
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考					