打合せ記録用紙

日　時	令和元年 10 月[redacted](木)　13:10～18:10
表題	伊東市荻における林地開発（残土処分場・資材置場）について 熱海市伊豆山における林地開発の事業承継について 小山町須走における林地開発（ホテル建設）について 伊東市十足における林地開発（グランピング）について
発信者	東部農林 治山課 林地保全班 [redacted]　受信者　森林保全課・[redacted]
供　覧	所長　次長　技監　総務課長　治山課長　課員 [redacted]
内　容	【伊東市荻における林地開発（残土処分場・資材置場）】 ・アースダム内に設置する暗渠管について、下流に施工するコンクリート吹付の裏側に水が滞水しない対策だけでなく、逆流しない対策も検討すること。（どちらかを対策すればよいわけではない。）また、市と調整のうえ、指導内容を検討すること。コンサルが逆流対策についても問題ないとのことであれば、その口頭記録を残しておいた方がよい。 ・事業区域について、宅造法と区域が変わっても問題ない。河川改修区域について、５条森林部分を形質変更するのであれば、事業区域に入れておいた方がよい。 ・コンクリート吹付の施工方法を確認すること。「施工詳細図」（厚さ、コンクリートタイプ、型枠を組む or 配筋等を記載）を提出させた方がよい。 ・チップ舗装標準図を提出させた方がよい（チップの厚さを記載し、「チップは現地発生材を使用し、○cm 角とする」等）。チップ材を蒔くことは産廃にならないか、担当部署に確認しておくこと。 【熱海市伊豆山における林地開発の事業承継】 [redacted] 【小山町須走における林地開発（ホテル建設）】 「造成計画平面図」 ・建物のところの盛切はないのか。あれば記載すること。 ・図面の記載方法については、採石法の図面を参考にするとよい。