



静岡県盛土規制法に関する申請の手引き（令和7年11月1日適用） 新旧対照表（案）

現 行		改 正 案		備 考
8 練積み擁壁の根入れ 【審査基準】 [根入れの深さの考え方] (5) その他の擁壁 ・各種擁壁においても、擁壁底板が地表に露出しないよう根入れを十分に確保すること。  $h \geq 0.5\text{m}$ $h = 0.2H \geq 0.5\text{m}$ (a) 片持ばり式擁壁 (b) 重力式擁壁 図-Ⅲ.2.3.31 根入れ深さ（各種擁壁）	道路土工-擁壁工指針（（社）日本道路協会、平成24年7月）、一部加工（補足） ⇒鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁の根入れ深さは、原則として50cm以上確保する。ただし、底板を有する形式の擁壁においては、底板厚さに50cm以上を加えた根入れ深さを確保する。 ⇒中位の砂質地盤（N値10～30）において高さ2.5m以上の重力式擁壁を設ける場合は、擁壁高さの0.2倍以上の十分な根入れ深さを確保する。	8 練積み擁壁の根入れ 【審査基準】 [根入れの深さの考え方] (5) その他の擁壁 ・各種擁壁において、根入れ深さは0.5m以上確保すること。 ・各種擁壁においても、擁壁底板が地表に露出しないよう根入れを十分に確保すること。  $h \geq 0.5\text{m}$（片持ばり式擁壁、重力式擁壁等） 図-Ⅲ.2.3.31 根入れ深さ（各種擁壁）	盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究会編集、初版）、一部加工 （補足） ⇒鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁の根入れ深さは、原則として50cm以上確保する。ただし、底板を有する形式の擁壁においては、底板厚さに50cm以上を加えた根入れ深さを確保する。 ⇒中位の砂質地盤（N値10～30）において高さ2.5m以上の重力式擁壁を設ける場合は、擁壁高さの0.2倍以上の十分な根入れ深さを確保する。	基準の改正