

ふじのくに地球環境史ミュージアム電気需給仕様書(案)

ふじのくに地球環境史ミュージアム（以下「甲」という。）と
（以下「乙」という。）との間で令和 年 月 日付けで締結した
ふじのくに地球環境史ミュージアムの電気需給契約については、契約書に定めるもののほか、
この仕様書の定めるところによる。

1 概要

(1) 需要場所、契約電力（契約上使用できる最大電力をいう）、年間予定使用電力量

施設	需要場所	契約電力 (kw)	予定最大電力 (kw)	予定使用電力量 (kwh)
ふじのくに地球 環境史ミュージ アム	静岡市駿河区大谷 5762	落札者の「入 札書別紙」に よる	194 k w	434, 051 k w h

(2) 業種及び用途

博物館

2 仕様

(1) 電気方式、受電電圧、計量電圧、標準周波数、非常用自家発電設備、蓄熱設備

ア 電気方式 交流3相3線方式

イ 受電電圧 6,000ボルト

ウ 計量電圧 6,000ボルト

エ 標準周波数 60ヘルツ

オ 非常用時間発電設備 あり（系統連携あり）

カ 蓄熱式負荷設備の有無：なし

(2) 力率 100%を予定

(3) 契約期間の電力消費計画 別紙1 電力消費計画一覧表のとおり

(4) 過去3年間の電力消費実績 別紙2 電力消費実績一覧表のとおり

(5) 需給開始日、使用期間

ア 需給開始日 令和8年4月1日 午前0時

イ 使用期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(6) 需給地点

ふじのくに地球環境史ミュージアム内に設置されている中部電力パワーグリッド
株式会社の開閉所内の電源接続点。

(7) 電気工作物の財産分解点

需給地点に同じ

(8) 保安上の責任分解点

需給地点に同じ

3 その他

契約書第15条による電気料金の請求書の内訳として、契約電力、当月使用電力量、
当月最大電力及び力率測定用有効電力量が入力されたデータを作成し、甲に提出する。