

## サウナ チェックリスト

	チェック項目	チェック	備考
1	出入口の扉に室内の全部を見通すことができる窓を設けている。  ドアは、サウナ室内側から押して開けることができるなど、緊急時等に容易に脱出できる構造である。		
2	室内の見やすい場所にブザーその他の非常用設備を設けている。  非常用ブザー等が正常に作動する。		
3	床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造されている。		
4	蒸気又は熱気の放出口、放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しない構造である。また、入浴者が接触するおそれのあるところに金属部分がある場合は、断熱材等で覆う等の安全措置を講じている。		
5	サウナの利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置している。また、必要に応じて湿度についても、同様に利用基準の表示・湿度計の設置をしている。		
6	サウナ室内の換気を十分に行っている。		
7	サウナ室の見やすい場所に利用上の注意を掲示するなど、利用者の安全に留意している。		