

サウナ設備 チェックリスト

	チェック項目	チェック	備考
1	<p>出入口の扉に室内の全部を見通すことができる窓を設けている。</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>ドアは、サウナ室内側から押して開けることができるなど、緊急時等に容易に脱出できる構造である。</p>		
2	<p>室内の見やすい場所にブザーその他の非常用設備を設けている。</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>非常用ブザー等が正常に作動する。</p>		
3	<p>床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造されている。</p>		
4	<p>蒸気又は熱気の放出口、放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しない構造である。また、入浴者が接触するおそれのあるところに金属部分がある場合は、断熱材等で覆う等の安全措置を講じている。</p>		
5	<p>サウナの利用基準温度を表示し、温度計を適当な位置に設置している。また、必要に応じて湿度についても、同様に利用基準の表示・湿度計の設置をしている。</p>		
6	<p>サウナ室内の換気を十分に行っている。</p>		
7	<p>サウナ室の見やすい場所に利用上の注意を掲示するなど、利用者の安全に留意している。</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>緊急時の従業員との連絡・駆けつけ体制を確保している。</p>		