

2027 年国際園芸博覧会静岡県屋内出展業務
企画提案質問回答書

令和 8 年 5 月 1 日

2027 年国際園芸博覧会静岡県屋内出展業務企画提案質問書について、以下のとおり回答する。

質問事項
<p>(質問)</p> <p>1 運用時は、ブース内にご担当者様が常駐されますでしょうか。 される場合、現状で何名程度を想定されておりますでしょうか。</p> <p>(回答)</p> <p>常駐する予定（現状、2～3人を想定）。</p>
<p>(質問)</p> <p>2 運用時に必要となる備品の量はどの程度になりますでしょうか。 (ブース内にストックルームを配置する場合の必要な面積を検討したいです。)</p> <p>(回答)</p> <p>事務局や動員者用の最低限のスペースは必要とするが、企画提案によるものとする。出展者の草花を保管するリーファーコンテナの1区画当たりの利用可能な面積や利用方法は、協会から連絡予定。共有の荷物置き・休憩スペースは協会にて検討中。</p>
<p>(質問)</p> <p>3 ストックはどのような用途で想定されておりますでしょうか。 (ご担当者様がいる場合は休憩場所を兼ねる、資材置き場にする等)</p> <p>(回答)</p> <p>資材置き場および動員者用の荷物置き場を想定しているが、企画提案によるものとする。</p>
<p>(質問)</p> <p>4 ブースデザインは下記のどれを一番優先されたいですか。 (1) コンセプトに合ったデザイン (2) 名産花き（ガーベラ・バラ等）を押し出すデザイン (3) 静岡県のブースということが一目でわかるデザイン</p> <p>(回答)</p> <p>どれを優先させるか、企画提案によるものとする。</p>

(質問)

5 水道料金についての記載がございましたが、ブース内に水道を引きシンクを設置するのでしょうか？

(回答)

共有の水栓が使用可能(占有不可)。シンク等の設置は企画提案によるものとする。

(質問)

6 造花の使用は可能でしょうか。

また造花を使用する場合は造作物扱いとして高さ 2700 までの認識であっておりますでしょうか。

(回答)

造花の使用は基本的に認めない。植物以外の壁面などの構造物の高さは 2.7m以内とする。

(質問)

7 過去展示資料の閲覧を希望します。

(回答)

静岡県農産振興課にて、過去展示資料を公開する。静岡県庁に来庁できない場合は、個別相談に応じる。