

提 供 日 2026/09/15
タイトル 浜岡原子力発電所敷地内での火災の発生
担 当 危機管理部 原子力安全対策課
連 絡 先 原子力安全対策課
TEL 054-221-2729



本日（9月15日）、午前11時48分、中部電力株式会社から、浜岡原子力発電所敷地内における火災の発生について、「浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定」に基づき電話及びFAXで通報を受けた。

1 要旨

- ・令和8年9月15日（火）午前10時42分頃、3号機中央制御室にて運転員が275kV開閉所（発電所敷地北側）にある接地開閉器の取付操作を実施したところ、接地開閉器が正常に動作しなかった。
- ・このため、運転員が現場である275kV開閉所を確認したところ、開閉器の制御盤から炎と煙を確認したため、消火器による初期消火を実施するとともに、午前10時51分、消防署に通報した。
- ・運転員による初期消火により、速やかに火は消し止められた。
- ・午前11時13分、消防署により鎮火が確認された。
- ・本事象による外部への放射能の影響、人的被害の発生なし。

2 県の対応

- ・静岡県環境放射線監視テレメーターシステムにおいて、発電所周辺の空間放射線量に異常がないことを確認した。
- ・関係11市町と情報共有を図るとともに、報道各社への情報提供を行う。
- ・中部電力に対し、原因の究明、再発防止策の報告を要請した。